

## TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, KILUS GAISRUI, PLANAS

### I. GAISRO APTIKIMAS

**Signalą apie kilusį gaisrą duoda budintis asmuo, pastebėjęs gaisrą arba gavęs kito darbuotojo informaciją apie gaisrą.**

1. Apie kilusi gaisrą informuoja skambučio signalas.
2. Garsas skambučio apie gaisrą, skiriasi nuo kasdienių skambučių.
3. Budintis gavęs informaciją apie kilusį gaisrą, turi nedelsdamas paspausti skambučio paleidimo mygtuką (Tris kartus po 10 s).
4. Jeigu netoliese nėra elektrinio skambučio paleidimo mygtuko, budintis asmuo informuoja telefonu ar kitais galimais būdais, aplinkinius darbuotojus žodžiu, šaukiant „Gaisras“.

### II. PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ

**Už savalaikį ir tikslų pranešimą apie kilusi gaisrą atsakingas gimnazijos ūkvedys Alvydas Andrijauskas**

5. Budintis asmuo pastebėjęs kilusį gaisrą, telefonu praneša ir iškviečia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgas.
6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgos iškviečiamos telefonu:  
112, telefono numeriais (iš mobiliojo ryšio operatorių),
7. Skambinantis turi pranešti šią informaciją apie įvykį:
  - Kur įvyko(gaisro kilimo vietą);
  - Kas įvyko(įvykio pobūdį);
  - Kada įvyko(laiką);
  - Grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;
  - Situacijos kaitą;

- Pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono nr., buvimo vietą).
8. Gimnazijos budinčiajam pranešama žodžiu.
  9. Gimnazijos budintis privalo nedelsdamas pranešti ūkvedžiui A. Andrijauskui apie kilusį gaisrą.
  10. Paašškėjus, kad gaisras likviduotas savo pajėgomis ir pavojus nebegresia, įmonės budintis turi telefonu apie tai pranešti priešgaisrinėms pajėgoms ir atšaukti iškvietimą.

### III. PERSONALO EVAKUACIJA

**Už personalo evakuaciją naujame korpuse atsakingas, pavaduotojas ugdymui Elena Červiak. Už personalo evakuaciją sename korpuse, atsakinga pavaduotoja ugdymui Rima Kazlauskienė.**

**Naujo korpuso evakuacines duris atrakina direktoriaus pavaduotojas Ugdymui Elena Červiak.**

11. Darbuotojai, išgirdę skambučio signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi napanikuodami, bet nedelsdami, išeiti iš patalpos evakuaciniu išėjimu.
12. Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti koridoriuose darbuotojų evakuacijos planuose.
13. Evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos šviečiančiais žalios spalvos ženklais „Išėjimas“, kurie šviečia, nutrukus elektros tiekimui.
14. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisine juoda linija, atsarginiai – juoda punktyrine linija.
15. Jeigu, evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs – nematyti nei ugnies nei dūmų – išeinama per artimiausius evakuacinius išėjimus.
16. Budintis privalo raktu atrakinti pagrindines ir prie aktų salės evakuacines duris.
17. Jeigu reikia eiti per uždūmintą patalpą – eiti pasilenkus po dūmais, veidą prisidengus drėgnu audeklu, arba šliaužti.
18. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti – uždarytos – reikia įsitikinti ar tas kelias saugus – duris praverti lėtai, ir, jeigu už jų nematyti dūmų, nei ugnies, eiti toliau.
19. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti – karštos – reikia eiti atsarginiu keliu.
20. Jeigu iš patalpos išeiti negalima – dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina užsidaryti patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti duris drėgnu skuduru, kad apsisaugoti nuo dūmų.

21. Sėkmingai išėję iš gimnazijos pastato, darbuotojai ir moksleiviai turi nedelsdami (per 5 min.) susirinkti aikštelėje prie bendrabučio ir prisistatyti klasių vadovams. Šie informuoja pavaduotojus Elena Červiak ir Rimą Kazlauskienę. Pavaduotojai informuoja A. Andrijauską, ar visi darbuotojai sėkmingai evakavosi.
22. Gimnazijos direktorius skubiai gauna informaciją apie bendrabučio aikštelėje registruotus sėkmingai iš patalpų išėjusius darbuotojus.
23. Visų darbuotojų ir klasių vadovų evakuacijos vieta aikštelėje prie bendrabučio.
24. Esant šaltam metų sezonui ar nepalankioms gamtinėms sąlygoms, suregistravus sėkmingai išėjusius darbuotojus, visi darbuotojai ir moksleiviai lieka aikštelėje prie bendrabučio iki tolimesnių nurodymų.

#### **IV. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKAVIMAS**

**Už materialinių vertybių evakavimą atsakingi klasių vadovai.**

25. Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti sandėliuojamos materialinės vertybės, baigus darbuotojų evakuaciją, turi būti organizuojama materialinių vertybių išnešimas į saugią zoną.
26. Jeigu patalpa neuždūminta, leidus gaisro gesinimo vadovui, formuojama 10-15 žmonių grupė, kurie išneša materialines vertybes rankomis.
27. Gimnazijos materialinių vertybių, kurias gaisro atveju būtina apsaugoti, ar evakuoti, sąrašą nustato gimnazijos direktorius.

#### **V. GAISRO GESINIMAS**

**Gaisrą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesina darbuotojai, apmokyti darbui pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.**

**Atsakingas asmuo ūkvedys A.Andrijauskas**

28. Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai, apmokyti dirbti su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, privalo imtis priemonių gaisrą gesinti.
29. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam technologiniam įrenginiui reikia išjungti rankiniu būdu.

30. Jeigu to parodyti negalima, iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti angliarūgštės ar miltelių gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti veikiančius elektros įrenginius.
31. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 metro atstumo.
32. Ugnies gesintuvai paleidžiami tokiu būdu:
- Reikia nutraukti plombą,
  - Ištraukti apsauginį kaištį,
  - Gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį,
  - Nuspausti rankelę.
33. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti.
34. Gesinimas pradamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę liepsną, o vėliau gesinamą medžiagą padengti visą degantį paviršių.
35. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieną iš eilės.
36. Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampu. Reikia stengtis neištaškyti degančio skysčio. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė. Labai svarbu, kad gesinamą medžiagą būtų padengtas visas paviršius. Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvas.
37. Jeigu nepavyksta užgesinti per 8-10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti gesintuvą ir evakuotis iš degančios patalpos į lauką.

## VI. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

**Iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo gaisro gesinimui ir personalo evakavimui vadovauja A. Andrijauskas . Jam nesant – gimnazijos direktorius .**

38. Kilus gaisrui gimnazijoje ir baigus personalo evakuaciją, gimnazijos ūkvedys Alvydas Andrijauskas atvyksta į direktoriaus kabinetą, gaisro gesinimo organizavimui.
39. Ūkvedys A.Andrijauskas, įsitikinęs, kad ugniagesiai iškviešti skiria asmenį gerai pažįstantį objektą ir žinantį priešgaisrinių vandens telkinių vietas, priešgaisrinės apsaugos pajėgomis sutikt ir Valstybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovui (toliau – GGV) konsultuoti. Šis asmuo laukia atvykstančių ugniagesių įmonės teritorijos prieigose.

40. Už gaisro gesinimą pradinėje stadijoje yra atsakingas kabineto vadovas, kuriame kilo gaisras.

Kol neužgesintas gaisras, mokymas turi būti sustabdytas.

41. Ūkvedys privalo:

- prireikus iškviešti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;
- sustabdyti mokymo procesą, kol neužgesintas gaisras;
- iškviešti atsakingą už elektros ūkį darbuotoją, kad prireikus būtų galima išjungti agregatus, aparatus, elektros tiekimą, vėdinimo sistemą.
- prireikus, jungti dūmų šalinimo, ir kitas priemones, neleidžiančias plisti ugniai;
- aušinti pastatų konstrukcijas ir technologinius įrenginius, kurie gali perkaisti;
- patikrinti, ar veikia priešgaisrinio vandentiekio įtaisai (siurbliai), kuriais sudaromas darbinis vandens slėgis gaisriniuose hidrantuose.
- neleisti personalui atlikti jokių veiksmų uždūmintoje gaisro zonoje, kad išvengtų apsinuodijimų degimo produktais.

42. Atvykus ugniagesiams, ūkvedys A.Andrijauskas, informuoja GGV apie gaisro aplinkybes, automatinio gaisro gesinimo įrenginių įsijungimą, žmonių evakavimą.

**GGV ir kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems žmonėms. Gaisro gesinimo metu draudžiama trukdyti GGV ar kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmams. GGV nurodymus turi teisę atšaukti tik jis pats.**

Asmuo, atsakingas už priešgaisrinę saugą A. Andrijauskas

---